

A棟中央監控更新工程功能規範

監控設備名稱	設備位置	控制器	數位輸出點 (DO)		數位輸入點 (DI)					類比輸入點 (AI)											類比輸出點 (AO)			軟體功能						照景盤			備註1	電源盤-迴路								
			開/停	開停狀態	過載警報	差壓開關	水流開關	高壓開關	偵煙器	二氧化碳	(含溫度顯示設定功能)	室內溫度	室內濕度	冰水盤管送風溫度	送風溫度	回風溫度	回風濕度	風量	液位	水溫	水流量	變頻器頻率	控制閥開度	風門	變頻器頻率	控制閥	時間程序控制	運轉時間累計	高低限值警報	監控資料記錄	動態圖形顯示	溫度設定			遠端及預設控制	開	停	故障	冰水閥尺寸	熱水閥尺寸		
J. VAV0410(TB-C)	416動畫室	1	1	1		1				1	1											1			★		★	★	★	★	★										4FAC-4	
K. VAV0411(TB-F)	416動畫室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										4FAC-3	
L. CAV0412(CB-C)	464器材室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										4FAC-3	
(7) 5F		14	14	14	0	14	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0															獨立小辦公室			
A. CAV0501(CB-A)	511電梯間	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-5	
B. VAV0502(TB-B)	561會議室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-5	
C. VAV0503(TB-F)	562經理室, 工程管理組	1	1	1		1				1	1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-5	
D. VAV0504(TB-F)	563轉播發射組	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-6	
E. VAV0505(TB-B)	564維修室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-6	
F. VAV0506(TB-B)	573合成室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-8	
G. VAV0507(TB-B)	574中型剪輯室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-8	
H. VAV0508(TB-C)	576中型剪輯室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-7	
I. CAV0509(CB-C)	577看片室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-7	
J. VAV0510(TB-E)	578製作組辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-10	
K. VAV0511(TB-E)	578製作組辦公室	1	1	1		1				1	1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-10	
L. VAV0512(TB-D)	581對剪室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-9	
M. VAV0513(TB-E)	582對剪室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-9	
N. VAV0514(TB-E)	近樓梯D	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★										5FAC-7	
(8) 6F		13	13	13	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0																		
A. CAV0601(CB-A)	611電梯間	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-3
B. VAV0602(TB-C)	661辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-3
C. VAV0603(TB-B)	662辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-3
D. VAV0604(TB-B)	663辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-4
E. VAV0605(TB-B)	664辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-4
F. VAV0606(TB-C)	665辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-4
G. VAV0607(TB-C)	666辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-8
H. VAV0608(TB-E)	666辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-8
I. VAV0609(TB-E)	667辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-7
J. VAV0610(TB-E)	668辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-7
K. VAV0611(TB-C)	669辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-6
L. VAV0612(TB-C)	670辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-6
M. VAV0613(TB-F)	671辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											6FAC-5
(9) 7F		19	19	19	0	19	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0																獨立小辦公室		
A. CAV0701(CB-A)	711電梯間	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-9
B. VAV0702(TB-B)	761總務組	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-3
C. VAV0703(TB-F)	761總務組	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-3
D. VAV0704(TB-B)	761董事長室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-4
E. VAV0705(TB-C)	761董事長室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-4
F. VAV0706(TB-B)	762董事會	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-5
G. VAV0707(TB-C)	763執行副總室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-5
H. VAV0708(TB-B)	764秘書辦公室	1	1	1		1				1	1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-5
I. VAV0709(TB-B)	765秘書辦公室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-6
J. VAV0710(TB-C)	766總經理室	1	1	1		1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-6

監控設備名稱	設備位置	控制器	數位輸出點 (DO)	數位輸入點 (DI)						類比輸入點 (AI)											類比輸出點 (AO)			軟體功能						照景盤			備註1	電源盤-迴路							
			開/停	開停狀態	過載警報	差壓開關	水流開關	高壓開關	偵煙器	二氧化碳	(含溫度顯示設定功能) 室內溫度	室內濕度	冰水盤管送風溫度	送風溫度	回風溫度	回風濕度	風量	液位	水溫	水流量	變頻器頻率	控制閥開度	風門	變頻器頻率	控制閥	時間程序控制	運轉時間累計	高低限值警報	監控資料記錄	動態圖形顯示	溫度設定	遠端及預設控制			開	停	故障	冰水閥尺寸	熱水閥尺寸		
K. VAV0711(TB-B)	767監事會	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-6
L. VAV0712(TB-C)	768接待室	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-7
M. VAV0713(TB-D)	768接待室	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-7
N. VAV0714(TB-C)	768會議室1	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-7
J. VAV0715(TB-F)	769財務組	1	1	1	1					1	1										1			★		★	★	★	★	★											7FAC-10
K. VAV0716(TB-E)	770法務室	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-10
L. VAV0717(TB-E)	771稽核室	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-9
M. VAV0718(TB-E)	772研發部	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											7FAC-8
N. VAV0719(TB-E)	773研發部	1	1	1	1					1	1										1			★		★	★	★	★	★											7FAC-8
(10) 8F		13	13	13	0	13	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0																
A. CAV0801(CB-B)	887走道	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-5
B. VAV0802(TB-B)	861節目發行組	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-3
C. VAV0803(TB-F)	861節目發行組	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-3
D. VAV0804(TB-B)	861節目發行組	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-4
E. VAV0805(TB-C)	861節目發行組	1	1	1	1					1	1										1			★		★	★	★	★	★											8FAC-4
F. VAV0806(TB-E)	862公共暨行銷部	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-5
G. VAV0807(TB-E)	863公共暨行銷部	1	1	1	1					1	1										1			★		★	★	★	★	★											8FAC-6
H. VAV0808(TB-E)	864公共暨行銷部	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-6
I. VAV0809(TB-C)	865公共暨行銷部	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-7
J. VAV0810(TB-B)	865公共暨行銷部	1	1	1	1					1	1										1			★		★	★	★	★	★											8FAC-7
K. VAV0811(TB-B)	865公共暨行銷部	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-7
L. VAV0812(TB-B)	866公共關係組	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-8
M. VAV0813(TB-C)	866公共關係組	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											8FAC-8
(11) 9F		7	7	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0															獨立小辦公室	
A. CAV0901(CB-B)	987走道	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-5
B. VAV0906(TB-F)	962庫房	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-4
C. VAV0907(TB-B)	963公視產業公會	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-5
D. VAV0908(TB-B)	964公視產業公會	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-6
E. VAV0909(TB-E)	965辦公室	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-6
F. VAV0908(TB-G)	972健身房	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-7
G. VAV0909(TB-F)	972健身房	1	1	1	1					1											1			★		★	★	★	★	★											9FAC-7
		105																																							